

**Szervezet:** Összefogás Lakásszövetkezet  
**Jegyzőkönyv felvételének helye:** Budapest, XVI. Ker., Gesztenye utca 6/b  
**Bejárás időpontja:** 2021. december 2.  
**Tűzvédelmi bejárást végezte:** Zöld Lajos (TrendSys Kft.) – Tűzvédelmi előadó

Az ellenőrzés célja a bejárás során felmerülő hiányosságok feltárása, intézkedés a nem-megfelelőségek megszüntetésére a tűzvédelmi megfelelés követelményeinek teljesülése érdekében.

1.)

**Az elektromos kapcsolók közelében éghető anyagot tárolni tilos és tűzveszélyes!**

**A gázóra szekrényben éghető anyagot tárolni tilos.**



**MSZ 1585:2001 4.5. pontja:** „Villamos kapcsoló- és vezérlőkészülékek elérési, menekülési útvonalán vagy közelében illetve azokon a helyeken ahonnan ezeket a villamos szerkezeteket kezelik tilos a hozzáférést gátló tárgyakat és/vagy éghető anyagokat elhelyezni.”

