
Szervezet:	Összefogás Lakásszövetkezet
Jegyzőkönyv felvételének helye:	Budapest, XVI. Ker., Kerepesi út 170.
Bejárás időpontja:	2021. november 18.
Tűzvédelmi bejárást végezte:	Kovács András (TrendSys Kft.) – Tűzvédelmi előadó

Az ellenőrzés célja a bejárás során felmerülő hiányosságok feltárása, intézkedés a nem-megfelelőségek megszüntetésére a tűzvédelmi megfelelőség követelményeinek teljesülése érdekében.

1.) Lépcsőházba, közlekedési útvonalon, éghető anyagot tárolni tilos, a közlekedési útvonalat leszűkíteni tilos.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 104. Lakó- és szállásépületek 205. §

- (2) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a lakáson kívüli közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - nem helyezhetők el.
(3) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőkön, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik le.



2.) A lámpa és bármilyen hőtermeléssel járó eszköz közvetlen közelében éghető anyagot tárolni tilos.



Kovács András TrendSys Kft.
06-20/587-9325 1078 Bp., Nefelejcs u. 51.
Adósz.: 14344042-2-42
V-MV-5/15/2013 munkavédelmi technikus
146737/13/2018 emelőgépjelölt ügyintéző
112350/14/2016 tűzvédelmi előadó

Kovács András
Tűzvédelmi előadó
Okl. sz.: 112350/14/2016