

# TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker., Rutafa utca 17.

Ellenőrzést végző személy: Kovács András – tűzvédelmi előadó

Ellenőrzés időpontja: 2017. február 03.

Ellenőrzés célja: Bejárás során a felmerülő hiányosságok rögzítése, intézkedés a nem-megfelelőségek megszüntetésére a tűzveszélyes és a jogszabályban meghatározott tiltó tevékenységek feltárása

## Az ellenőrzés megállapításai feltárt hiányosságok és kockázatok:

- A gázórához, gáz főelzáróhoz minden esetben biztosítani kell a hozzáférhetőséget. Ezen eszközök elé pakolni még ideiglenesen is tilos.

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

4.2. A gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei:

„4.2.1. Általános elhelyezési feltételek: A gázfogyasztó készülék felállítási, felszerelési helyét a gyártó által megadott módon úgy kell megválasztani, hogy a gázfogyasztó készülék hozzáférhető, üzembiztosan kezelhető, javítható legyen”



- A közüzemi vezetéseken, csöveken tárolni tilos és balesetveszélyes. A gázvezeték sérülése különösen komoly következményekkel, akár robbanással is járhat. A vezetésekről haladéktalanul le kell pakolni, nem teherhordásra lettek kialakítva!



- **A villanyóra szekrényben tilos éghető anyagot tárolni.**

**MSZ 1585:2001 4.5. pontja:** „ Villamos kapcsoló- és vezérlőkészülékek elérési, menekülési útvonalán vagy közelében illetve azokon a helyeken ahonnan ezeket a villamos szerkezeteket kezelik tilos a hozzáférést gátló tárgyakat és/vagy éghető anyagokat elhelyezni.”



---

**Kómúves Márk**  
*Tűzvédelmi főelőadó*  
Okl. sz.: 197/9/2012

---

**Kovács András**  
*Tűzvédelmi előadó*  
Okl. sz.: 112350/14/2016